Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

город Иваново, улица Диановых, дом 8А, (84932) 299110, 028@adminet.ivanovo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Иваново, улица Советская, дом 26, (84932) 301674, 482090, ond37@37.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41 / 1/ 33
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ДВОРЦУ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА (далее – МБУ ДО Дворец творчества),

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 46 от " 26 " января 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 03 " февраля 20 21 г. по 16 ч 45 мин. " 03 " марта 20 21 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г.о. Иваново по пожарному надзору Шишловым Алексеем Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

здания и помещений МБУ ДО Дворец творчества, по адресу: 153002, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 3

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО Дворец творчества Колчева Ольга Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь при изменении требований пожарной безопасности.	ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ № 123); п. 15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации	04.10.2021	

		по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».		
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее-ППР в РФ).	04.10.2021	
3.	Допущено использование подвального этажа для организации детского досуга.	п. 8 ППР в РФ.	04.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц или в 15-дневный срок вышестоящему должностному лицу органа ФГПН.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г.о. Иваново по пожарному надзору
капитан внутренней службы Шишлов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

“03” 03 20 21 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

“____” _____ 20 21 г.

* Место для печати государственного инспектора по пожарному надзору